

# Zur Information



**Eugen Haas  
Immobilien-GmbH**  
WEG- und Miet-Verwaltungen

## Empfehlung zur Vorbeugung von Legionellenbildung im Trinkwasser

### Dauer der Nichtnutzung der Trinkwasserinstallation

länger als **3 Tage:**

### Wiederinbetriebnahme

Öffnen aller Entnahmearmaturen, vollständigen Wasseraustausch herstellen. Mindestens 5 Minuten jede Armatur laufen lassen.

länger als **4 Wochen:**

Schließen der Stockwerksarmatur, Öffnen der Absperrarmaturen und aller Entnahmearmaturen in dem abgestellten Bereich, vollständigen Wasseraustausch herstellen.

länger als **6 Monate:**

Schließen der Stockwerksarmatur, Öffnen der Absperrarmaturen und aller Entnahmearmaturen in dem abgestellten Bereich, vollständigen Wasseraustausch herstellen.

**Empfehlung:** Wasserprobe aus einer Entnahmestelle in dem abgestellten Bereich entnehmen und mikrobiologische Kontrolluntersuchung durchführen lassen.

Spülmaßnahmen oder Desinfektionsmaßnahmen durchführen lassen, falls unzulässige mikrobiologische Belastungen festgestellt werden.

Inbetriebnahme und Nutzung erst dann, wenn einwandfreie Ergebnisse vorliegen.

### Dauerhafte Nichtnutzung:

Abtrennen der Anschlussleitungen direkt an den Versorgungsleitungen, Wiederinbetriebnahme nur durch Vertragsinstallationsunternehmen

EUGEN HAAS IMMOBILIEN-GMBH